

Beslut

2018-12-10

Dnr 231-2018/2199

Kemikalieinspektionen
172 67 Sundbyberg**Förelägganden efter genomförd inspektion vid
Kemikalieinspektionen**

Rikssarkivet inspekterade brevledes arkivverksamheten vid
Kemikalieinspektionen den
16 november 2018, inspektionsrapport, bilaga 1.

Beslut

Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionen beslutar Rikssarkivet
att förelägga Kemikalieinspektionen följande.

Se till att arkivlokalerna hålls skyddade mot brand genom att tillse att
dörrar, fönsterluckor och portar är brandgastäta. Dörrar ska vara
utrustade med automatisk stängare och anslagströskel eller annan
skyddsanordning som ger motsvarande skydd i enlighet med RA-FS
2013:4, 7 kap. 4 §.

Kemikalieinspektionens återrapportering

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit
eller planerar att vidta med anledning av ovan givna föreläggande. Redovis-
ningen ska vara Rikssarkivet tillhanda senast den **2019-07-01**

Vid redovisningen ska Rikssarkivets diarienummer anges som referens.

Petra Dornbusch
Enhetschef
TillsynsenhetenMarianne Hedman
Arkivarie